

СПРАВКА № 25/10-04

анализа воздушной среды на содержание взрывоопасных газов и паров

Организация:

ООО "НефтеТранс-Юг" (Заказчик)

Объект:

Резервуар РВС-2000 № 4 (из-под дизельного топлива)

Место отбора:

Внутренний объем, нижний пояс, зона люк-лаза

Дата и время:

25 октября 2025 г., 14:30

Определяемый компонент	Норма ПДК / НКПР	Результат анализа	Метод / Прибор
Пары углеводородов (в пересчете на С)	300 мг/м³ (ПДК р.з.)	15 мг/м³	Газоанализатор АНКАТ-7664Микро
Кислород (O2)	не менее 19%	20.8%	Газоанализатор АНКАТ-7664Микро
Сероводород (H2S)	10 мг/м³	0.0 мг/м³	Газоанализатор АНКАТ-7664Микро

Заключение о состоянии воздушной среды:

Концентрация вредных веществ не превышает ПДК. Содержание кислорода в норме. Среда взрывобезопасна.

Разрешается проведение следующих работ:

Огневые работы (сварка), монтажные работы внутри емкости без применения СИЗОД.

Прибор: АНКАТ-7664Микро (Зав. № 1405). Дата поверки: 12.01.2025 г. Свидетельство № СП-2025/12.

Лаборант / Лицо, проводившее анализ:

Semenov / Семенов А.В. /



Ответственный руководитель работ:

Petrov / Петров Г.И. /